



1 Geltungsbereich

Diese Technische Richtlinie gilt für das Netzgebiet der Netzgesellschaft mbH Chemnitz.

2 Schutzstreifen für Gasleitungen

Ausgehend von den DVGW-Arbeitsblättern:

- G 462/I
- G 462/II
- G 463

werden für das Netzgebiet der Netzgesellschaft mbH Chemnitz folgende Schutzstreifenbreiten für Gasleitungen (Errichtung nach DVGW-Regelwerk) festgelegt:

NENNDRUCK (PN)	NENNWEITE (DN)	SCHUTZSTREIFENBREITE
PN 1 (bis 1 bar)	alle Nennweiten	2 m
PN 16 (größer 1 bar bis 16 bar)	bis DN 150	4 m
	größer DN 150	6 m
größer PN 16 (größer 16 bar)	bis DN 150	4 m
	größer DN 150 bis DN 300	6 m
	größer DN 300 bis DN 500	8 m
	größer DN 500	10 m

Abweichungen von diesen Schutzstreifenbreiten sind nur in Abstimmung mit der Netzgesellschaft zulässig.

Bei Leitungen, welche nach TGL-Bestimmungen errichtet wurden, gelten individuelle mit dem Netzbetreiber abzustimmende Regelungen.

3 Bearbeitung

NP2 Lange, Ronny

4 Inkraftsetzung

Diese Technische Richtlinie tritt ab 01.09.2001 in Kraft.

GB Netze S / FW / G / W

Dr. Jacob